




INSTRUCCIONES

INSTRUCTION SHEET

CAJA DE CONMUTACIÓN DE RESPALDO BACKUP BOX

BACKUP CHANGEOVER BOX

Referencias / References: ACBM25HWL1D, ACBM25HWL1G,
ACBM40HWL1D, ACBM40HWL1G, ACBM63HWL1D, ACBM63HWL1G
ACBT25HWM1D, ACBT25HWM1G, ACBT40HWM1D, ACBT40HWM1G
ACBT63HWM1D, ACBT63HWM1G


Características generales / General characteristics

Material	Armario metálico texturizado tratado con resina epoxy-poliéster. Wall mounting steel enclosure painted with textured grey polyester epoxy resin.
Color	Color gris RAL 7032 / Grey colour RAL 7032
Dimensiones Dimensions	
Altura y temperatura máx. soportadas Max. supported altitude and temperature	2000 m max 6500 ft max -40/+80°C max -40/+176° F max
Peso y grados de protección Weight & protection degrees	ACBM kg 14,3 IP66 IK10 ACBT kg 15,3 IP66 IK10

Características técnicas / Technical characteristics

Ref. ACBM25HWL1x				Ref. ACBT25HWM1x			
		Red / Mains	GEN24			Red / Mains	GEN24
le	25 A	1 F+N - 230 V	1 F+N - 230 V	le	25 A	3 F+N - 400 V	3 F+N - 400 V
lth	25 A	50 Hz	50 Hz	lth	25 A	50 Hz	50 Hz
Ref. ACBM40HWL1x				Ref. ACBT40HWM1x			
		Red / Mains	GEN24			Red / Mains	GEN24
le	40 A	1 F+N - 230 V	1 F+N - 230 V	le	40 A	3 F+N - 400 V	3 F+N - 400 V
lth	40 A	50 Hz	50 Hz	lth	40 A	50 Hz	50 Hz
Ref. ACBM63HWL1x				Ref. ACBT63HWM1x			
		Red / Mains	GEN24			Red / Mains	GEN24
le	63 A	1 F+N - 230 V	1 F+N - 230 V	le	63 A	3 F+N - 400 V	3 F+N - 400 V
lth	63 A	50 Hz	50 Hz	lth	63 A	50 Hz	50 Hz

Instrucciones de instalación / Mounting instructions



Reapretar los tornillos en la instalación
Tighten all screw connections before the first setup

2

Interruptor diferencial / RCCB

Int. diferencial / RCCB	
Número de polos Number of poles	2, 4
Corriente nominal Nominal current	40, 63 A
Sensibilidad Sensitivity	30 mA (*)
Frecuencia Frequency	50/60Hz

(*) Modelo acabado en G diferencial 300 mA / Model ended with G 300mA RCCB

Relé fallo fase / Phase failure relay

RFM02I-230	
Tensión nominal Nominal voltage	230V AC
Límite Limit	165V AC
Tolerancia Tolerance	±5% to ±20%
Frecuencia Frequency	50/60Hz

Commutador motorizado / Motorized changeover

Características Characteristics	25, 40 63 A
Tensión de aislamiento Rated voltage	690V (50Hz)
Intensidad Current	lth (A) 25, 40, 70 le (A) 25, 40, 63
AC-22A 400V AC	kW 15, 22, 37
Sección del conductor Wire section	mm² 16-50
Consumo punta Peak consumption	A 2,5
Consumo nominal Nominal consumption	mA 40
Peso Weight	gr 2.250
Conexión Connection screws	M4, M5, M8
Tensión de alimentación Supply voltage	Vdc 12 ±15%

Fuente de alimentación / Power supply

	Entrada INPUT	Salida OUTPUT
Tensión nominal Nominal voltage	230V AC	12V DC
Tensión Rated voltage	90 ~ 264VAC	12 ~ 15V
Frecuencia Frequency	47 ~ 63Hz	-
Intensidad Current	0.75A/115VAC - 0.5A/230VAC	1.7A/CH1 - 0.9A CH2
Intensidad nominal Rated current	1.7 A	0.9 A
Potencia nominal Rated power	-	35.88W

Batería / Battery

Conecte la batería / Plug the battery


Características Characteristics		Valores/Values
Tensión Voltage		12V DC
Capacidad Capacity		0.8 Ah
Dimensiones Dimensions	Altura Height	96 mm (+2)
	Anchura	62 mm (+1)
	Profundo	25 mm (+1)
Tipo de terminal Terminal Type		Cable + conector

Interruptor automático / MCB


Int. Automático / MCB	
Número de polos Number of poles	2, 4
Corriente nominal Nominal current	25, 40, 63A
Curva Curve	C
Frecuencia Frequency	50/60Hz
Icc	6kA

Secuencia de funcionamiento / Operating sequence


- ❶ Red correcta / Correct grid
- ❷ Fallo de red / Grid failure
- ❸ Parada de suministro de energía / Inverter stops generating energy
- ❹ Conmutación a modo backup / Switch to backup mode
- ❺ Arranque suministro de energía del modo backup / Inverter starts generating energy
- ❻ Red correcta / Correct grid
- ❼ Parada de suministro de energía del inversor / Inverter stops generating energy
- ❽ Conmutación a modo interconectado / Switch to interconnect mode
- ❾ Arranque de suministro de energía / Inverter starts generating energy




Esquema bornero monofásico / Single-phase terminal diagram



Esquema bornero trifásico / Three-phase terminal diagram



Ejemplo de selectividad vertical entre diferenciales / Example of vertical selectivity between RCDs



Recomendación: Cablear con punteras.
Recommendation: Use wire ferrules when wiring.

16 mm
Secc. 1,5 - 16 mm²
SD (M5) 1,0x5,5
4,0 Nm

10 mm
Secc. 0,5 - 2,5 mm²
SD (M2,5) 0,6x3,5
P. Apriete: 0,8 Nm

10 mm
Secc. 1 - 25 mm²
Pz2
P. Apriete: 2 Nm

Problemas comunes / Troubleshooting

Síntoma / Anomaly	Causa / Cause	Acción / Operation
No hay tensión a la salida de la caja. <i>There is no voltage on terminals output.</i>	Las protecciones eléctricas han actuado <i>Electric protections have switched off</i>	• Verificar estado de la instalación y las cargas / <i>Check status on facility and loads.</i>
Indicadores externos apagados. <i>External indicating lights off.</i>	Fallo en la fuente de alimentación o batería interna. <i>Failure on power supply or internal battery.</i>	• Verificar presencia de tensión en bornes / <i>Check voltage presence on terminals.</i> • Verificar estado de la batería interna (desconectar primero) / <i>Check status on internal battery (unplug it before).</i> • Verificar continuidad eléctrica de los indicadores (desconectar primero) / <i>Check electric continuity (unplug them before).</i>
Fallo en red principal y el conmutador no transfiere a posición backup. <i>Failure on Mains supply changeover motorswitch does not operate transfer to backup position.</i>	Fallo en la fuente de alimentación o batería interna. <i>Failure on power supply or internal battery.</i>	• Verificar presencia de tensión en bornes / <i>Check voltage presence on terminals.</i> • Verificar estado de la batería interna (desconectar primero) / <i>Check status on internal battery (unplug it before).</i> • Verificar display del conmutador / <i>Check changeover display.</i>
	Fallo en la comunicación con el inversor. <i>Failure on inverter communication.</i>	• Verificar la conexión de los bornes de señales con el inversor / <i>Check signal terminals connection with inverter.</i> • Verificar estado del inversor / <i>Check inverter status.</i>
	Fallo en el relé de control. <i>Failure on control relay.</i>	• Verificar estado del relé de control / <i>Check control relay status.</i>
Red principal operativa y el conmutador no regresa a posición interconectada (Verificar puntos anteriores). <i>Mains supply OK changeover motorswitch does not retransfer to position interconnected (Check above points).</i>	La tensión a la entrada no es estable o correcta. <i>Voltage on Mains terminals is no stable or correct.</i> No se recibe la orden de conmutación. <i>Switch command is not received.</i>	• Verificar presencia de tensión en todas las fases / <i>Check that Mains voltage supply is back.</i> • Verificar estado del inversor / <i>Check inverter status.</i> • Verificar estado del medidor de energía interno / <i>Check status on inside smart meter.</i> • Verificar comunicación entre el inversor y el medidor de energía interno / <i>Check communication between inverter and inside smart meter.</i>

Responsabilidad / Responsibility

Los equipos ACBM y ACBT han sido diseñados y fabricados para el uso como sistema de respaldo en instalaciones solares fotovoltaicas. El fabricante no se responsabiliza ante el comprador de los equipos, ni ante terceros, por daños o costes ocasionados por un uso incorrecto, instalación y manipulación. Respete las instrucciones de instalación y funcionamiento.

Cualquier modificación de los equipos debe ser aprobada por el fabricante. Los equipos deben ser instalados y manipulados por un profesional siguiendo las normativas de seguridad vigentes en el país de aplicación y las descritas en el presente documento.

The ACBM and ACBT equipment have been designed and manufactured with the purpose of being used as a backup system at solar photovoltaic facilities. The manufacturer is neither responsible in front of the purchaser of the equipment, nor third parties, for damages or costs caused by an incorrect use of it, installation or handling. Obey installation and operating instructions.

Any modification of equipment must be approved by the manufacturer. The equipment must be installed and handled by a professional according to the safety regulations in force in the country of application and those described in this document.

Seguridad / Security



En caso que el equipo no funcione correctamente lea detenidamente el documento actual. En el caso que deba sustituir alguno de los elementos internos, hágalo por uno igual. En caso de duda no utilice el equipo y contacte con el fabricante.

In case the equipment does not work properly, read the current document carefully. If some internal elements must be replaced, do it for an equal one. In case of doubt, do not use the equipment and contact the manufacturer.



Realice un mantenimiento periódico de los equipos, esta operación debe ser realizada por un profesional. No toque partes en tensión y desconecte todas las fuentes de energía antes de abrir el armario. Es recomendable el reapriete de todas las conexiones con la finalidad de eliminar conexiones eléctricas defectuosas.

Do regular maintenance, this operation must be done by a professional. Do not touch parts with voltage and disconnect all power supplies before opening the cabinet. It is advisable to retighten all connections in order to reduce malfunctioning connections.

Batería de alimentación / Battery Supply



La batería suministra la corriente al conmutador motorizado cuando la fuente de alimentación no puede suministrarla. La batería tiene una vida útil de entre 3 y 5 años, debe ser sustituida antes del fin de vida útil. Si la batería no funciona correctamente el conmutador no podrá cambiar de estado.

The battery supplies electricity to the motorized changeover when the power source cannot supply it. The battery has a useful life of between 3 and 5 years, it must be replaced before the end of its useful life. If the battery does not work correctly, the changeover will not be able to change.

Puesta en servicio del sistema / System commissioning

Utilice la versión más reciente de la aplicación FusionSolar. Consulte la guía rápida del modelo de inversor correspondiente o la Guía rápida de la aplicación FusionSolar.

Use the latest version of the FusionSolar app. Refer to the quick guide for the corresponding inverter model or the FusionSolar App Quick Guide.

Inicie sesión en intl.fusionsolar.huawei.com, deberá usar la cuenta del instalador en la aplicación FusionSolar. Seleccione **Yo** > **Puesta en servicio del dispositivo** y posteriormente deberá conectarse a la zona WLAN del inversor solar. En el menú principal escoja **Ajustes** > **Parámetros de funciones** y active la opción **Modo isla**.

*Log in to intl.fusionsolar.huawei.com, you must use the installer account in the FusionSolar app. Select **My** > **Device Commissioning**, and then connect to the WLAN hotspot of the solar inverter. On the main menu select **Setting** > **Feature parameters** and active **Off-grid mode**.*